

Městský úřad Nový Bor

Odbor životního prostředí

nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel.: 487 712 311, fax: 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Spisová zn.: ŽP/285/2025-120

Č.j. dokumentu: MUNO 22910/2025

Počet listů dokumentu: 2

Vyřizuje: Svobodová

Telefon: 487 712 437

V Novém Boru dne: 28.05.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES po posouzení žádosti, kterou dne 09.04.2025 podala [redacted]

[redacted] zastoupená [redacted]

[redacted] na základě plné moci ze dne 28.01.2025 (dále jen „žadatel“) pro záměr:

„CL-Kamenický Šenov, p. p. č. 2273/2, rozšíření DS“ na pozemku p. č. 2258/5, 2498/1, 2222/14, 2222/16, 2463, 2273/2 v katastrálním území Kamenický Šenov, č. stavby: IV-12-4027413 (dále též „záměr“)

a k ní připojené projektové dokumentace vypracované [redacted]

[redacted] (datum zpracování: duben 2025 včetně výkresové části) vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr: „CL-Kamenický Šenov, p. p. č. 2273/2, rozšíření DS na p. p. č. 2258/5, 2498/1, 2222/14, 2222/16, 2463, 2273/2 v katastrálním území Kamenický Šenov“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za podmínek** stanovených v bodu II. tohoto závazného stanoviska

II.

Příslušný vodoprávní úřad uděluje souhlas dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), za těchto podmínek:

Stavba se nachází v blízkosti vodního toku „LBP Šenovského potoka v ř. km 0,5“ (IDVT 10220355 ve správě Povodí Ohře, s.p.)

1. Během realizace akce nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám.
2. V blízkosti vodního toku „LBP Šenovského p. v ř.km 0,5“ nebudou skladovány snadno rozpustitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
3. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa (Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa, [redacted]).
4. **Přípojkovou skříň SS100 na p. p. č. 2273/2 v k. ú. Kamenický Šenov požadujeme umístit do vzdálenosti min. 5 m od koryta vodního toku „LBP Šenovského p. v ř.km 0,5“.**
5. Koryto vodního toku „LBP Šenovského p. v ř.km 0,5“ (IDVT 10220355, ve správě Povodí Ohře, státní podnik) nebude znečištěno stavebním materiálem. Případné napadávký ze stavební činnosti budou z koryta vodního toku neprodleně odstraněny na náklady investora.
6. Stavebními pracemi nedojde k narušení koryta vodního toku „LBP Šenovského p. v ř.km 0,5“. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa, a koryto vodního toku bude uvedeno do náležitého stavu na náklady investora předmětné akce.

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

1) Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a s hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.

2) V rámci provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. (SČVK) požadují plné respektování tohoto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují zejména pak:

- Dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech vodních zdrojů § 30 Ochranná pásma vodních zdrojů (dále jen OPVZ), zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 09.04.2025 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska pro výše uvedený záměr.

Dne 11.04.2025 pod č.j. MUNO 22935/2025 byla žadateli zaslána výzva k doplnění podané žádosti ve věci doplnění projektové dokumentace s autorizačním oprávněním. Dne 14.05.2025 žadatel požadované dokumenty doplnil.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Záměr byl posouzen podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění.

Žadatel ke své žádosti předložil:

- technickou zprávu zpracovanou [redacted] autorizovanou [redacted]
CKAIT: 0301545, datum: 04/2025 včetně výkresové části,
- vyjádření SČVK k projektové dokumentaci pod č.j. SCVKZAD238625/UTPCLI/Ps, ze dne 09.05.2025,
- vyjádření Povodí Ohře pod č.j. POH/21603/2025-2/032400 ze dne 27.05.2025,
- plnou moc k zastupování.

Projektová dokumentace řeší provedení nového svodu kabelem 1- AYKY-J 3x120+70 mm² na stávajícím betonovém sloupu č. 16, který se nachází na p. č. 2258/5 v k. ú. Kamenický Šenov, do nové rozpojovací skříně SV101, která bude umístěná na tomto stožáru. Z této rozpojovací skříně bude vyveden nový kabel 1-AYKY-J 3x120+70 mm², který bude ukončen v nově vystavěné přípojkové skříně SS100, umístěné v plastovém pilíři na hranici p. č. 2273/2 v k. ú. Kamenický Šenov. Délka vedení bude 122 m.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Orgán ochrany vod:

Vodoprávní úřad posoudil podklady podané žádosti a došel k závěru, že stavba podléhá souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a e) vodního zákona, neboť se nachází v blízkosti bezejmenného vodního toku „LBP Šenovského potoka v ř. km 0,5“ IDVT 10220355 ve správě Povodí Ohře, s.p., a v ochranném pásmu vodního zdroje (OPVZ) II. stupně ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací.

K žádosti byly doplněny tyto vyjádření:

- vyjádření Povodí Ohře, s.p., ze dne 27.05.2025, zn.: POH/21603/2025-2/032400
- vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 09.05.2025, zn.: SCVKZAD238625/UTPCLI/Ps

Podmínky souhlasu byly uloženy z důvodu ochrany vodního toku a vodního zdroje a vychází z podmínek správce vodního toku a správce OPVZ.

Upozorňujeme, že při případném nedodržení výše uvedených podmínek bude společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami. Správce vodního toku upozorňuje, že neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti vodního toku, ale není umístěna v záplavovém území. Stavba se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída a v OPVZ II. stupně.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.

Orgán státní správy lesů:

Příslušný správní orgán posoudil předmětný záměr z hlediska zájmů chráněných zákonem o lesích a zjistil, že záměr se nachází v místě vzdáleném do 30 m od pozemku určeného k plnění funkcí lesa pozemku p. č. 2246/1 v k. ú. Kamenický Šenov. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o podzemní liniovou stavbu v dostatečné vzdálenosti od hranice lesních pozemků lze záměrem souhlasit bez stanovení podmínek, neboť je zde předpoklad, že stavba nijak neovlivní hospodaření v lese.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:

Na základě posouzení dle zákona o ochraně ZPF, upozorňujeme, že stavba bude provedena dle předložené dokumentace.

V délce celé trasy na zemědělských pozemcích bude sejmuta ornice v tzv. drnu a následně vrácena zpět. Stavba bude umístěna do takové hloubky (dodržení schválených norem), aby bylo možno nadále využívat zemědělský půdní fond. Při vlastní akci bude dodržován zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. V případě, že stavba bude trvat více než 1 rok, máte za povinnost toto oznámit příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (MěÚ Nový Bor - odboru životního prostředí) a požádat o vydání souhlasu k dočasnému odnětí zem. půdy ze ZPF a následně platit odvody za dočasné odnětí zem. půdy ze ZPF až do doby ukončení dle zákona o ochraně ZPF.

Toto jednotné enviromentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- závazného stanoviska k záměru v souladu s ustanovením §14 odst. 2 zákona o lesích,
- závazného stanoviska k záměru v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. a) a e) vodního zákona.

Upozornění:

Orgán odpadového hospodářství:

Upozorňujeme původce odpadu (stavebníka) na povinnost zabezpečit využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady budou předány do zařízení pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

Doklady o předání odpadů z realizace stavby do zařízení určeného pro nakládání s odpady obsahující údaj o druhu a množství odpadů budou uchovány pro případnou kontrolu správního orgánu. Tyto doklady musí být archivovány po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem.

Orgán ochrany přírody a krajiny:

Navrhovaný záměr rozšíření distribuční soustavy na pozemku p. č. 2258/5, 2498/1, 2222/14, 2222/16, 2463, 2273/2 v k. ú. Kamenický Šenov leží na území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory.

V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zde vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny AOPK ČR, regionální pracoviště Liberecko, oddělení SCHKO Lužické hory.

Orgán ochrany přírody Městského úřadu Nový Bor proto není kompetentní k posouzení výše uvedeného záměru.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.


Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Jitka Klásková

Vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Nový Bor

Obdrží:



Na vědomí: (vyrozumění dle ustanovení § 10 odst. 1 ZJES)

Město Kamenický Šenov, IČO: 00260622, se sídlem Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, DS

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce obce Nový Bor minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne:

.....

Sejmuto dne:

.....

.....

.....

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující
sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).