



MUNOX00UN6PY

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

odbor životního prostředí

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

SPIS. ZN.: ŽP/516/2025/113/25
Č.J.: MUNO 37261/2025
VYŘIZUJE: Andrea Kubátová
TEL.: 487 712 435
E-MAIL: akubatova@novy-bor.cz

DATUM: 16.07.2025

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Severočeská vodárenská společnost, a. s., IČO: 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, v zastoupení na základě plné moci ze dne 19.02.2020 společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s, se sídlem Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 451 v zastoupení Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem, nar. 26.04.1971, bytem Borový vrch 371/10, 460 1 Liberec XIII - Nové Pavlovice na základě pověření ze dne 06.12.2018, v zastoupení zaměstnancem Danou Stehnovou na základě pověření ze dne 01.07.2020 (dále jen "stavebník") dne 10.06.2025 podal žádost o povolení záměru:

„CL 006 068 Cvikov, Wolkerova, Zahradní – rekonstrukce vodovodu“

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 3709, 3677/2, 3657/1, 3630/3, 3850, st. p. č. 866/3, 866/2, 866/1 v katastrálním území Cvikov a p. p. č. 573 v katastrálním území Drnovec, obec Cvikov, kraj Liberecký.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: OHL_0990 - „Boberský potok od pramene po ústí do toku Svitávka“ a ve vodním útvaru podzemních vod: 46500 - „Křída dolní Ploučnice a horní Kamenice“, č.h.p. 1-14-03-0460-0-00. Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK: Y = 718 040; X = 969 574.

Část stavby je umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně „Cvikov, vrty, studna“ ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

IO 01

- Rekonstrukce vodovodu – řad „V1“ – PE100 RC, SDR11, d63x5,8 – dl. 67,7 m
- Rekonstrukce vodovodu – řad „V1.1“ – PE100 RC, SDR11, d63x5,8 – dl. 45,1 m
- Rekonstrukce vodovodu – řad „V2“ – PE100 RC, SDR11, 90x8,2 – dl. 255,5 m
- Provizorní vodovod – řad „V1“ dl. 183,4 m:
 - PE 100 RC, SDR17, d63x3,8 – dl. 168,3 m
 - PE 100 RC, SDR11, d32x3,0 – dl. 15,1 m
- Provizorní vodovod – řad „V2“ dl. 331,9 m:
 - PE 100 RC, SDR17, d63x3,8 – dl. 256,3 m
 - PE 100 RC, SDR11, d32x3,0 – dl. 75,6 m

IO 02

- Přepojení přípojek – řad „V1“ – PE100 RC, SDR 11, d32x3,0 – 3,0 m
- Přepojení přípojek – řad „V1.1“ – PE100 RC, SDR 11, d32x3,0 – 4,0 m
- Přepojení přípojek – řad „V2“ – PE100 RC, SDR 11, d32x3,0 – 58,2 m

Účelem stavby je rekonstrukce dvou stávajících vodovodů z roku 1960 pro zajištění bezproblémového zásobování objektů pitnou vodou v dané lokalitě.

Rekonstrukce stávající vodovodní sítě je vedena částečně ve stávající trase a niveletě a z části v trase nové.

Popis stavby:**IO 01 - Rekonstrukce vodovodu, IO 02 – přepojení přípojek****Rekonstrukce vodovodu**

Trasa řadu „V1“ bude vedena jihovýchodním směrem v trase odpovídající stávajícímu vodovodu, a to až do koncového lomového bodu „v1-2“. V bodě „v1-1“ dojde k přepojení na stávající řady PVC 160: oba propoje budou řešeny shodně, a to osazení zemního šoupěte DN150 se zemní soupravou DN150 s uličním šoupátkovým poklopem na T-kus DN150/DN80, na které navazuje jistící tvarovka proti posunu (hrdlo-příruba) DN150. Na T-kus bude osazen další T-kus DN150/DN100, kde v přímém směru bude navazovat zemní šoupě DN100 se zemní soupravou DN100 s uličním šoupátkovým a jistící tvarovka proti posunu (hrdlo-příruba) DN100. Na rekonstrukci vodovodního řadu „V1“ bude navazovat T kus DN80, ze kterého bude napojen podzemní hydrant HP1, za T kusem je navržena redukce FFR DN80/50, na kterou navazuje zemní šoupě DN50 se zemní soupravou DN50 a uličním šoupátkovým poklopem. Sestava navrženého hydrantu: šoupě DN80 se zemní soupravou DN80 s uličním šoupátkovým poklopem, FF kus DN80 di. 400 mm, patní koleno 90° DN80 a podzemní hydrant DN80 s označením „HP1“ sloužící k odkalení řadu. V lomu „v1-2“ je navrženo přepojení na stávající vodovodní řad v ul. Zahradní přes přímou elektrotvarovku d63, volnou přírubu d63, těsnění z NBR s výztuhou DN50, lemový kroužek d63, šoupě DN50 se zemní soupravou DN50 s uličním šoupátkovým poklopem a jistící tvarovka proti posunu (hrdlo-příruba) DN50. V současné době se na řadu nachází 3 ks vodovodních přípojek. V rámci rekonstrukce bude proto přepojeno všech 3 ks vodovodních přípojek.

Trasa řadu „V1.1“ bude vedena jihovýchodním směrem v trase odpovídající stávajícímu vodovodu, a to v délce 8 m, poté se trasa rekonstruovaného vodovodu začne odklánět od původní trasy z důvodu dodržení normové vzdálenosti od stávajících IS, zejména stávajícího kabelové vedení NN. V bodě „v1.1-1“ dojde k přepojení na stávající řad PE63, propoj bude řešen přes jistící přírubu proti posunu DN50 (hrdlo-příruba). Rekonstruovaný vodovodní řad „V1.1“ bude ukončen v bodě v1.1-3 a to odběrovou soupravou s odvodněním DN50. V současné době se na řadu nachází 4 ks vodovodních přípojek. V rámci rekonstrukce bude proto přepojeno všech 4 ks vodovodních přípojek.

Trasa řadu „V2“ bude provedena od lomového bodu „v2-1“, kde za napojením přes jistící tvarovku proti posunu (hrdlo-hrdlo) DN80 bude osazena přímá elektrotvarovka d90, volná příruba d90, těsnění z NBR s výztuhou DN80, šoupě DN80 se zemní teleskopickou soupravou DN80 a navazujícím T kusem DN80/80, ve směru stávajícího vodovodu bude provedeno napojení na obě strany přes jistící přírubu proti posunu (hrdlo-příruba) na kterou navazuje uzavírací šoupě DN80 se zemní teleskopickou soupravou DN80 a šoupátkovým poklopem. Ve směru rekonstrukce vodovodního řasu „V2“ bude osazen T kus DN80/80 za kterým bude navazovat uzavírací šoupě se zemní teleskopickou soupravou DN80 a šoupátkový poklop, lemový nákržek d90, těsnění z NBR s výztuhou DN80, volná příruba d90, přímá elektrotvarovka d90.

Před ukončením vodovodního řadu „V2“ bude osazen podzemní hydrant DN80 s označením „HP2“. Hydrant bude osazen na vysazenou odbočku T-kus DN80/DN80, kde v přímém směru bude osazena volná příruba d90, lemový nákržek d90, těsnění z NBR s výztuhou DN80, T-kus DN80/DN80. Na odbočce bude umístěno zemní šoupě DN80 se zemní soupravou DN80 a uličním šoupátkovým poklopem, FF kus DN80 di. 400 mm, patní koleno 90° DN80 a podzemní hydrant DN80 s hydrantovým poklopem, sloužící k odvzdušnění řadu. Ukončení řadu bude v lomovém bodě „v2-9“ provedeno přes X kus Dn80 zajištěný betonovým blokem. V současné době se na řadu nachází 12 ks vodovodních přípojek. V rámci rekonstrukce bude proto přepojeno všech 12 ks vodovodních přípojek.

IO 01 - rekonstrukce vodovodu - řad "V1" je navržena z materiálu PE100 RC, SDR11, d63x5,8 v délce 67,7 m, IO 01 - rekonstrukce vodovodu - řad "V1.1" je navržena z materiálu PE100 RC, SDR11, d63x5,8 v délce 45,1 m a IO 01 - rekonstrukce vodovodu - řad "V2" je navržena z materiálu PE100 RC, SDR11, 90x8,2 v délce 255,5 m, celková délka potrubí činí 368,3 m.

Přepojení přípojek

Veškeré vodovodní přípojky, které jsou v současné době napojeny na stávající vodovodní řady budou přepojeny na nové rekonstruované řady.

Na stávajícím vodovod v ulici Zahradní I. je v současné době napojeno 3 ks vodovodních přípojek, V rámci rekonstrukce bude proto přepojeno všech 3 ks vodovodních přípojek.

Na stávajícím vodovod v ulici Zahradní II. je v současné době napojeno 4 ks vodovodních přípojek, V rámci rekonstrukce bude proto přepojeno všech 4 ks vodovodních přípojek.

Na stávajícím vodovod v ulici Wolkerova je v současné době napojeno 12 ks vodovodních přípojek, V rámci rekonstrukce bude proto přepojeno všech 12 ks vodovodních přípojek.

Veškeré přípojky budou na hlavní řad napojeny přes navrtávací pasy DN50/25 (DN80/25), na které bude navazovat zemní šoupě DN25 se zemní soupravou a uličním šoupátkovým poklopem.

Během realizace stavby dojde k odkopání každé přípojky a zjištění materiál a na základě toho bude navržen způsob propoje, který bude odsouhlasen technickým dozorem investora, popř. projektantem.

IO 02 - přepojení přípojek - řad "V1" je navrženo z materiálu PE100 RC, SDR11, 432x3,0 - 3,0 m

IO 02 - přepojení přípojek - řad "V1.1" je navrženo z materiálu PE100 RC, SDR11, d32x3,0 - 4,0 m

IO 02 - přepojení přípojek - řad "V2" je navrženo z materiálu PE100 RC, SDR11, d32x3,0 - 58,2 m

Provizorní vodovod

Zásobování okolních objektů pitnou vodou bude zajištěno provizorním vodovodem (kontinuální náhradní zásobování vodou — K-NZV), který povede po povrchu a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti. Po dobu odstávek budou přistaveny cisterny.

Provozovatel zajistí napojení náhradního zásobování na stávající řady a přípojky odběratelů. Před napojením potrubí K-NZV musí být proveden jeho proplach vodou s obsahem chloru cca 0,5 mg/l a následně proveden proplach vodou z vodovodního řadu — minimálně 2 - 3 násobkem objemu vody K-NZV.

Provizorní vodovod je navržen v celé trase plánované rekonstrukce. Provizorní řad bude veden po povrchu po zatravněných plochách, popř. podél silničního obrubníku. Trasa je navržena od místa napojení finálního vodovodu, kterým je bod „v1-1/v2-1“.

Na provizorní vodovod bude použito tvarovek a armatur s ISO koncovkami, popř. jiný bezzávitový systém.

IO 01 - provizorní vodovod „V1“ je navržen z materiálu PE100 RC, SDR17, d63x3,8 v délce 168,3 m a PE100 RC, SDR11, d32x3,0 v délce 15,1 m. Celková délka činí 183,4 m,

IO 01 - provizorní vodovod „V2“ je navržen z materiálu PE100 RC, SDR17, d63x3,8 v délce 256,3 m a PE100 RC, SDR11, d32x3,0 v délce 75,6 m. Celková délka činí 331,9 m.

Potrubí provizorního vodovodu bude opatřeno přejezdy nebo místy umístěno do rýhy v terénu/vozovce, aby nebylo během přejíždění techniky a vozidel poškozeno. V letním období musí být kvalita vody v K-NZV při malých odběrech zajištěna kontinuálním odpouštěním vody z

koncového hydrantu nebo zajištěno zastínění K-NZV proti přímému osvitlu sluncem, v zimním období (v rámci této akce se nepředpokládá) musí být K-NZV zabezpečen před zamrznutím.

Po dokončení pokládky potrubí budou provedeny předepsané zkoušky a v rámci uvedení vodovodu do provozu zrušen provizorní vodovod a provedeny provizorní povrchy.

Propojení náhradního zásobování provedou výhradně pracovníci vodárenského provozu, a přitom bude zjištěn stav a materiál přípojek.

Pro napojení nového vodovodního potrubí řadu IO 01 na stávající řad musí dojít k odstavení souvisících vodovodních řadů sítě části obce. Provizorní zásobení spotřebiště pitnou vodou z mobilních cisteren během této odstávky a proplach odstaveného potrubí před znovuvvedením do provozu.

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní stavební úřad podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako obecní stavební úřad věcně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

08.08.2025.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00 hodin, úterý a čtvrtek od 8,00 - 11,30 hodin).

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námítkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námítkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Andrea Kubátová

úředník životního prostředí
Městského úřadu Nový Bor

Obdrží:**účastníci řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

v zastoupení: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

zastoupené na základě pověření zaměstnancem Danou Stehnovou

účastníci řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Město Cvikov, IDDS: 4j4bevp

sídlo: Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov I

účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Město Cvikov, IDDS: 4j4bevp

sídlo: Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov I

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Michaela Matušková, Wolkerova č.p. 352, 471 54 Cvikov I

Milan Buršík, Wolkerova č.p. 353, 471 54 Cvikov I

František Studecký, Wolkerova č.p. 350, 471 54 Cvikov I

František Dvořák, Wolkerova č.p. 356, 471 54 Cvikov I

Zdenka Dvořáková, Wolkerova č.p. 356, 471 54 Cvikov I

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 2 písm. a) správního řádu:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a v souladu s § 144 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou):**Vlastníci pozemků:**

p. p. č. 2370/2, 2371/4, 2865/4, 2865/6, 2865/12, 2865/15, 2866/1, 2874/8, 3707/3, 3708, 1377/1, 1377/3, 1377/5, 1377/6, 1377/7, 1377/8, 1377/9, 1377/10, 1378/1, 3657/3, 3850, st. 917, st. 1120, st. 866/1, st. 866/2, st. 866/3 v k.ú. Cvikov a 131/4, 131/7, 131/8, 131/9, 131/10, st. 90 v k.ú. Drnovec

Dotčené správní úřady:

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Městský úřad Nový Bor, odbor životní prostředí, IDDS: b7wbphv

sídlo: nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, IDDS: nidmakz
sídlo: náměstí Osvobození č.p. 297/1, 470 01 Česká Lípa 1

Dále obdrží hlavní projektant stavby v souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona:

SNOWPLAN spol. s r.o., IDDS: ure237h - Ing. Petr Kořínek
sídlo: Mrštíkova č.p. 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Nový Bor a města Cvikov, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující
sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).